Manutenção de água

Programa de manutenção de piscinas

DIARIAMENTE

- Analise o pH da água e ajuste-o entre 7,2 e 7,6, se for necessário, com **CtX-10 pH-** ou **CtX-20 pH+.**
- Analise o nível de cloro residual livre, mantendo-o entre 1 e 2 ppm. Se utilizar um doseador, ajuste-o de forma a manter-se este nível de cloro residual.
- Retire as folhas e os insectos da água.

SEMANALMENTE

- Limpe os skimmers e escove as paredes do tanque.
- Em seguida, passe o aspirador.
- Faça uma contralavagem do filtro e limpe o pré-filtro da bomba.
- Reponha as pastilhas de tricloro **CtX-370 Clorlent 200 g** nos skimmers ou no doseador (ver "A água não fica cristalina... o que posso fazer?").
- Adicione a dose de manutenção do seu produto anti-algas **CtX-500/s Algastop super** ou **CtX-530 Algastop ultra.**

NUNCA SE DEVE ESQUECER DE

- Manter o nível de água correcto.
- Analisar os níveis de cloro e o pH quando se coloca água nova na piscina e, se for necessário, ajustá-los.
- Aumentar o nível de cloro e o de anti-algas em caso de ameaça de chuva.
- Manter o correcto funcionamento do doseador de cloro.

Retorno

@CERTIKIN 2010 PRIVACITY POLICY